

## 2 X 150 KVA ELVÆRK



**Anlægstype:** 2 x J165K  
**Dieselmotor:** JOHN DEERE  
**Generatortype:** LEROY SOMER

**Ydelse:** 2 x 150 KVA PRP  
**Spænding:** 3 x 400/230 V  
**Frekvens:** 50 Hz

### Projekt beskrivelse:

2 x 150 KVA generatoranlæg for kontinuerlig drift. Anlæg er med olierensningsudstyr for forlænget drift mellem olieskift. Udnyttelse af kølevandsvarme for rumopvarmning.

Anlæg kan operere som "stand alone" enheder, synkroniseret sammen eller i parallel drift med tilsvarende reserve elværk.